

RAPORT JUDEȚEAN CALITATEA APEI POTABILE 2023

DSP GORJ

1. **Nr. total Zone de Aprovizionare : 110**
2. **Nr. total rezidenți județ: 356.034**
3. **Nr. total de consumatori din județ: 280.073**
4. **Nr. total de analize efectuate (suma analizelor efectuate în cadrul Monitorizării efectuate de DSP și în cadrul monitorizării efectuate de operator): 34.456**
5. **Nr. total de analize neconforme/parametru si % din numărul total de analize efectuate/parametru**

▪ amoniu	95	(10,52%)
▪ fier	21	(4,01%)
▪ mangan:	4	(1,05%)
▪ nr. Escherichi Coli:	1	(0,05%)
▪ nr. enterococi intestinali:	1	(0,05%)
▪ clor rezidual :	1	(0,04%)

6. Informații privind neconformitățile:

- **Zap afectat: Albeni**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2587
- Parametrul neconform: amoniu
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 15.06.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii. Au fost transmise instrucțiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;
- **Zap afectat: Aninoasa**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 3449

- Parametrul neconform: amoniu;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Au fost puse afise la sediul primăriei ;

- **Zap afectat: Aninoasa Costesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1075
- Parametrul neconform: amoniu;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 23.06.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Au fost puse afise la sediul primăriei ;

- **Zap afectat: Balanesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1672
- Parametrul neconform: amoniu;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.02.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Bengesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1610
- Parametrul neconform: amoniu;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 19.05.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiente în tratare;

- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instrucțiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Bustuchin Namete**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:100
- Parametrul neconform:amoniu;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.08.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instrucțiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;Au fost puse afise la sediul primariei ;

- **Zap afectat: Bustuchin Zevelcesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:160
- Parametrul neconform:amoniu;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.08.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instrucțiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;Au fost puse afise la sediul primariei ;

- **Zap afectat:Bustuchin Valea Pojarului**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:160
- Parametrul neconform:amoniu;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 05.07.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;

- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;Au fost puse afise la sediul primariei ;
- **Zap afectat: Cruset Miericeaua**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:934
- Parametrul neconform:amoniu, mangan;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 14.07.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului si a manganului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei si al serviciului de apa si canal;
- **Zap afectat: Cruset Maiag**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:378
- Parametrul neconform:amoniu;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 13.07.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei si al serviciului de apa si canal;
- **Zap afectat: Danciulesti Halangesti**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:141
- Parametrul neconform:amoniu;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 06.09.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei;

- **Zap afectat: Hurezani**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 984
- Parametrul neconform: amoniu, fier, mangan:
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 02.03.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului, fierului și manganului în sursă și deficiențe în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primăriei;

- **Zap afectat: Ionesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1800
- Parametrul neconform: amoniu ;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 08.02.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiențe în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Afisare în fiecare sat la panou public .

- **Zap afectat: Logresti GA1**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 831
- Parametrul neconform: amoniu ;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 20.07.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului în sursă și deficiențe în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: reparații linia hidraulică și înlocuire pompa clorinare;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producătorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul operatorului de apă;

- **Zap afectat: Prigoria**
- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 2220
- Parametrul neconform: fier ;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 03.04.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta fierului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primăriei;

Zap afectat: Rosiuta

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 1759
- Parametrul neconform: amoniu, fier, mangan ;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 21.02.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului , fierului și manganului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: demararea demersurilor necesare în vederea bransării la rețeaua de alimentare cu apă potabilă a orașului Motru;
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apă despre neconformitate și despre necesitatea îmbunătățirii tratării. Au fost transmise instrucțiuni către operator pentru informarea consumatorilor;

Zap afectat: Samarinesti

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 384
- Parametrul neconform: fier ;
- Perioada neconformării parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 22.08.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta fierului în sursă și deficiente în tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna
- Calendarul remedierilor: nu avem informații;

- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei;

- **Zap afectat: Saulesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:1310
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 03.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Scoarta Bobu**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:1000
- Parametrul neconform:amoniu si fier ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.01.2023-31.12.2023
25.01.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei si al operatorului de apa ;

- **Zap afectat: Carbunesti sat**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați: 650
- Parametrul neconform : amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 20.01.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere : niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;

- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul a operatorului de apa ;

- **Zap afectat: Slivilesti Miculesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:800
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 30.03.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare in sat in locuri publice si anuntat primaria;

- **Zap afectat: Stanesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:542
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 12.05.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor; Afisare la sediul primariei;

- **Zap afectat: Stoina**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:1410
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 12.05.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;

- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Turburea**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:3500
- Parametrul neconform:amoniu si fier;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 03.03.2023-31.12.2023
01.11.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului si fierului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere:
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Turceni**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:3876
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 20.07.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Turcinești**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:2226
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 19.01..2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;

- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Urdari**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:2785
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 25.05..2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Vagiulesti**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:900
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 27.02.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Vladimir**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:900
- Parametrul neconform:amoniu ;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 24.08.2023-31.12.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : prezenta amoniului in sursa si deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: niciuna ;
- Calendarul remedierilor: nu avem informatii;
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instructiuni catre operator pentru informarea consumatorilor;

- **Zap afectat: Matasari**

- Sursa de apă: adâncime
- Nr. total consumatori afectați:2800
- Parametrul neconform:clor rezidual,Enterococi,E coli;
- Perioada neconformarii parametrului (intervalul de la depistarea neconformității până la conformare): 15.09.2023-19.09.2023
15.09.2023-19.09.2023
15.09.2023-19.09.2023
- Cauza depășirii CMA/localizare : deficiente in tratare;
- Măsurile/acțiunile întreprinse pentru remediere: stabilirea, adaptarea sau îmbunătățirea tratării (s-a verificat si reglat procesul de dezinfectie a apei);
- Calendarul remedierilor: 15.09.2023-17.09.2023
15.09.2023-17.09.2023
15.09.2023-17.09.2023
- Informarea consumatorilor: S-a informat producatorul de apa despre neconformitate si despre necesitatea imbunatatirii tratarii.Au fost transmise instrucțiuni catre operator pentru informarea consumatorilor, respectiv, recomandarea de fierbere a apei pentru a fi folosită în scop potabil;

7. Incidente (cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori)

Nu au fost incidente legate de apa potabila care au determinat un potential risc asupra sanatatii cu o durată de peste 10 zile și afectarea a peste 1000 de consumatori.

8. Derogări- nu au fost acordate derogari

- **Calitatea apei furnizate spre consum populației prin fântâni publice:**
- **Numărul instalațiilor publice tip fântână publică din județ:753**
- Nr. izvoarelor captate pe domeniul public din județ:31
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică monitorizate de DSP **28**
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public monitorizate de DSP: **22**
- Numărul instalațiilor publice tip fântână publică supuse interdicției de folosire pentru populație:**28**
- Numărul izvoarelor captate pe domeniul public cu interdicție de folosire pentru populație:**20**
- Măsurile de protecție luate de către DSP/autoritatea publică locală pentru populația consumatoare :
 - s-au notificat UAT-urile cu privire la parametrii neconformi prevederilor OG Nr 7/2023 și s-au transmis recomandări privind salubritatea zonei din jurul surselor locale de apa;
 - s-au transmis măsurile de remediere necesare (curățarea / asanarea fântânii, reparații, dezinfectia apei pentru aducerea calității apei la valorile prevdzute de O.G. 7/2023 și repetarea analizelor pentru parametrii care au fost neconformi) ;

- in cazul parametrilor chimici cu valori mai mari decât cele prevăzute de legislația în vigoare s-a recomandat avertizarea populației prin afișarea la loc vizibil a înscrisului „ APA NU ESTE BUNĂ DE BĂUT ”;
- s-a solicitat UAT-urilor sa instiinteze medicii de familie din localitatile respective despre calitatea necorespunzătoare a apei